



UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1



e-mail: szpital@usk1.szczecin.pl

www.usk1.szczecin.pl

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Z-ca Piel. Naczelnej (Police)	(091) 425-38-18
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

DGE 2311.15/2/.2025

Szczecin, 12 maj 2025 r.

OGŁOSZENIE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny NR 1 PUM w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujące zadanie

„Dostawa filtrów workowych do kolumny filtracyjnej Spalarni Odpadów Medycznych USK 1 PUM w Szczecinie”

I ZAKRES RZECZOWY USŁUGI

Zakres usługi obejmuje dostawę dwóch kompletów worków filtracyjnych PTFE łącznie 38 szt. wraz z montażem stanowiących wyposażenie pionowej kolumny filtracyjnej (tzw. reaktora z suchym procesem filtracji) systemu ograniczania wielkości związków szkodliwych w spalinach emitowanych ze spalarki odpadów medycznych USK 1 PUM firmy EVICRAFT typ EK 40 .

II OPIS SPOSOBU REALIZACJI USŁUGI

1. Miejsce realizacji : Spalarnia Odpadów Medycznych USK 1 PUM W Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1
2. Usługa obejmuje dwukrotny demontaż istniejących filtrów kolumny i ich utylizację, następnie dwukrotny montaż dostarczonego nowego kompletu 2x19 szt. filtrów
3. Dostawa worków do 20 dni od momentu podpisania umowy.
4. Montaż pierwszego kompletu należy wykonać do 10 czerwca 2025 roku,
5. Montaż drugiego kompletu należy wykonać do 30 listopada 2025 roku,
6. Wymagany czas wyłączenia spalarni z ruchu max. 12 godz. w godz. od 7⁰⁰ do 19⁰⁰ po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z DGE szpitala (minimum dwudniowym wyprzedzeniem),
7. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia koszy nośnych filtrów oraz kolumny powstałe w wyniku prowadzenia prac
8. Wymagane jest dysponowanie środkami ochrony osobistej podczas montażu z uwagi na zapylenie powstające podczas wykonywania prac oraz odpowiednim rusztowaniem,
9. Wymagania dotyczące materiału i wykonanie filtrów:
 - a. Worek Filtracyjny wymiar $\phi 139 \times 3500$ mm- szt. 38
 - b. Materiał: włóknina ORTEX 120-015 PTFE z mikro włóknami MPS, termostabilizowany, kalendrowany
 - c. Gramatura min. 700 g/m²
 - d. Przepuszczalność powietrza przy ciś. min. 200 Pa= min. 100 l/dm²
 - e. Wzmocnione podwójne dno
 - f. Zakończenie pierścieniem montażowym snapring,
 - g. Temperatura pracy: nie mniej niż 200°C przy ciągłej i maksymalna chwilowa nie mniej niż 240°C
 - h. Żywność: minimum 12 m-cy,

i. Gwarantowanie średnie dzienne zapylenie za filtrem nie większe niż 10 mg/Nm³ gazu.

10. Opis kolumny filtracyjnej:

- a) Wysokość kolumny H=6,0 m. średnica DN=1,20 m
- b) Właz rewizyjny do montażu i demontażu filtrów umiejscowiony jest na pokrywie górnej kolumny,

II SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na druku załączonym do ogłoszenia stanowiącym załącznik nr 1. Do oferty należy dołączyć certyfikaty, atesty oraz kartę katalogową na zastosowane materiały do wykonania filtrów.

III TERMIN REALIZACJI ZADANIA I PŁATNOŚĆ

- 1. Termin dostawy 38 szt. filtrów workowych wynosi do 20 dni od dnia podpisania umowy .
- 2. Przekazanie umowy nastąpi w formie elektronicznej.
- 3. Kara umowna za przekroczenie terminu dostawy wynosi 1,0% wartości brutto zadania za każdy dzień zwłoki w realizacji zlecenia.
- 4. Płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie dwóch faktur wystawianych i dostarczonej do Zlecającego wraz z protokołem bezusterkowego odbioru w następujących proporcjach:
 - a. 90% wartości zadania po wykonaniu kompletnej dostawy 38 szt. filtrów i montażu pierwszego kompletu filtrów,
 - b. 10% wartości zadania po wykonaniu drugiego montażu.
- 5. Płatność 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru potwierdzającym ilościowy i jakościowy zakres dostawy podpisanym przez pracownika DGE SPSK!.
- 6. Gwarancja na dostarczone materiały wynosi 12 miesięcy od daty protokołarnego odbioru.
- 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważniania postępowania bez podania przyczyny .
- 8. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Oferty prosimy przysyłać do działu Głównego Energetyka USK 1 PUM do dnia 19.05.2025 do godz. 10⁰⁰ .

Kontakt w celu udzielania wyjaśnień:

Justyna Janiszewska Tel.:

91 425 3243