



# UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1

im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie

71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1



e-mail: [szpital@usk1.szczecin.pl](mailto:szpital@usk1.szczecin.pl)

[www.usk1.szczecin.pl](http://www.usk1.szczecin.pl)

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Z-ca Piel. Naczelnej (Police)	(091) 425-38-18
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

Szczecin, 15-05-2026 r.

**DT.2310.6.2026.MM**

166946.389253.313084

W nawiązaniu do otrzymanych pytań w dniu 14.05.2026r dotyczących ogłoszenia nr 25/2026/DT Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie:

Czy zakres zamówienia obejmuje wyłącznie okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych i kominowych wraz z oceną drożności oraz ciągu, czy uwzględnić należy również czyszczenie przewodów?

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje wyłącznie wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami ZONE, w tym ocenę drożności, skuteczności oraz ciągu kominowego. Zamówienie nie obejmuje czyszczenia przewodów.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga wykonywania pomiarów wydajności instalacji wentylacyjnej (np. anemometrem) oraz określania strumieni powietrza zgodnie z PN-83/B-03430?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje wyłącznie ocenę wydajności przewodów wentylacyjnych i kominowych.

3. Pytanie:

Czy wymagane jest sporządzanie protokołów zawierających szczegółowe wartości przepływów powietrza dla poszczególnych pomieszczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga sporządzania protokołów zawierających szczegółowe wartości przepływów powietrza dla poszczególnych pomieszczeń.

4. Pytanie:

Czy istnieje możliwość udostępnienia przykładowego protokołu z ubiegłego roku, celem prawidłowego oszacowania zakresu prac?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje udostępniania przykładowych protokołów z lat ubiegłych. Zakres budynków objętych kontrolą został wskazany w Załączniku nr 1 wraz z ilością kominów. Protokoły należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zakresem określonym w dokumentacji postępowania.

5. Pytanie:

Czy podczas realizacji zapewniony będzie pracownik techniczny umożliwiający dostęp do pomieszczeń objętych kontrolą?

Odpowiedź:

Podczas realizacji kontroli Zamawiający zapewni wsparcie pracownika technicznego w zakresie umożliwienia dostępu do pomieszczeń objętych kontrolą, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac.

6. Pytanie:

Czy protokoły budynku głównego (A, B, C...) należy sporządzić jako jeden zbiorczy dokument, czy oddzielnie dla każdego z bloków?

Odpowiedź:

Protokoły należy sporządzić oddzielnie dla każdego budynku / części budynku zgodnie z podziałem wskazanym w Załączniku nr 1 do postępowania.

Z poważaniem

**Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Technicznych**  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie  
**mgr inż. Robert Wyrostkiewicz**  
/dokument podpisany elektronicznie/