



Nazwa Grantobiorcy	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM W SZCZECINIE NIP: 8522211119, REGON: 000288892, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Przedmiot zamówienia	„Wymiana dwóch par drzwi automatycznych wraz z robotami towarzyszącymi przy wejściu D do segmentu F budynku głównego USK1 PUM w Szczecinie.”

Szczecin, 05-08-2026 r.

DT.2221.14.2026.MM

182009.434170.349225

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W USTALENIU SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z wymaganiami i przedstawienia wyceny oraz oszacowania czasu na realizację zadania:

„Wymiana dwóch par drzwi automatycznych wraz z robotami towarzyszącymi przy wejściu D do segmentu F budynku głównego USK1 PUM w Szczecinie.”

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu grantowego „Dostępność Plus dla AOS” (FERS.03.07-IP.07-0001/23).

Zadanie jest realizowane w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zgodnie z Umową o powierzenie Grantu nr UM.AOS.U-30573.2026-00/88/2026/308. Tytuł przedsięwzięcia: „Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w poradniach AOS w budynkach D, D1 i N dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez prace remontowo-adaptacyjne i doposażenie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie”.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.) i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch par drzwi automatycznych wraz z robotami towarzyszącymi przy wejściu D do segmentu F budynku głównego USK1 PUM w Szczecinie.

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż dwóch kompletów istniejącej stolarki drzwiowej,
- dostosowanie otworów do nowych drzwi,
- dostawę i montaż dwóch kompletów automatycznych drzwi przesuwnych,
- podłączenie napędów do istniejącego systemu SAP,
- wykonanie niezbędnych obróbek budowlanych,
- odtworzenie uszkodzonych powłok malarskich i posadzek,
- wywóz i utylizację zdemontowanych elementów oraz odpadów,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót i organizację prac w sposób minimalizujący utrudnienia w funkcjonowaniu szpitala oraz ruchu pacjentów.

2. Stan istniejący (wymiar orientacyjny):

- **Drzwi zewnętrzne (automatyczne przesuwne):** wymiary otworu: 220 x 235 cm, światło przejścia po otwarciu: 85 cm.
- **Drzwi wewnętrzne (między przedsionkiem a recepcją/korytarzem):** wymiary otworu: 220 x 235 cm, światło skrzydła czynnego: 120 cm.
- **Przedsionek (wiatrolap):** długość: 208 cm.
- *Uwaga:* Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów i weryfikacji warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

3. Wymagania przeciwpożarowe:

- Drzwi nie wymagają klasy odporności ogniowej.
- Wymagane minimalne światło przejścia wynosi 140 x 200 cm, zgodnie z wymaganiami dla budynku kategorii ZL II.
- Dla drzwi automatycznych wymagane minimalne światło przejścia wynosi 140 cm.

4. Zakres wymiany i wymagania projektowe: Celem zadania jest wymiana obu par drzwi (zewnętrznych i wewnętrznych) w celu zapewnienia wymaganego światła przejścia minimum 140 cm oraz poprawy dostępności wejścia poprzez zastosowanie automatycznych drzwi przesuwnych.

Wymagania wspólne dla obu par drzwi:

- Minimalne światło przejścia po pełnym otwarciu drzwi: 140 cm.
- Konstrukcja aluminiowa w systemie ciepłych profili.
- Przeszklenia wykonane ze szkła bezpiecznego ESG lub VSG.
- Drzwi automatyczne przesuwne o świetle przejścia minimum 140 cm; dopuszcza się zastosowanie rozwiązania z jednym skrzydłem ruchomym.
- Automatyczne otwieranie za pomocą czujnika ruchu umieszczonego nad drzwiami oraz detektorów bezpieczeństwa.
- Napęd zintegrowany z systemem SAP; stolarka musi być wyposażona w elementy umożliwiające podłączenie do systemu.
- Napęd i skrzydła przystosowane do intensywnej eksploatacji (minimum 3 mln cykli w okresie 10 lat).
- Możliwość ręcznego otwarcia w sytuacji awaryjnej.
- Drzwi należy zamontować w sposób umożliwiający przesuw skrzydeł na część ościeża.



- Wykonawca zaproponuje rozwiązanie i podział drzwi uwzględniające istniejące warunki techniczne, wymagania użytkownika, wymagania szpitala oraz obowiązujące przepisy.

5. Wymagania w zakresie dostępności (Dostępność Plus): Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”, w szczególności:

- Należy dążyć do całkowitej eliminacji progów.
- Jeżeli zastosowanie progu jest konieczne, jego wysokość nie może przekraczać 2 cm, próg musi być sfazowany (ścięty klinowo) oraz wyróżniać się kolorystycznie względem otaczającej posadzki, przy zachowaniu kontrastu minimum LRV 30.
- Duże powierzchnie szklane należy oznaczyć kontrastowymi pasami o szerokości minimum 10 cm, umieszczonymi na wysokości 90-100 cm oraz 130-140 cm od poziomu posadzki; oznaczenia muszą zapewniać kontrast minimum LRV 60.
- Przed drzwiami, po obu stronach przejścia, należy zapewnić przestrzeń manewrową o wymiarach minimum 150 x 150 cm, niekolidującą z polem pracy drzwi.
- Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania możliwości spełnienia ww. wymagań w istniejącym przedsionku o długości 208 cm.

6. Uwagi ogólne i organizacyjne:

- Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący zakłócenia w pracy szpitala.
- Wykonanie tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kierującej pacjentów alternatywną trasą należy do obowiązków Wykonawcy.
- Kolorystykę stolarki, okuć oraz pozostałych elementów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym.
- Zakres zamówienia nie obejmuje wymiany istniejących posadzek przy wejściu i w przedsionku; podczas prowadzenia robót należy je odpowiednio zabezpieczyć.
- Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia posadzek i warstw wykończeniowych uszkodzonych lub zdemontowanych podczas realizacji robót w sposób estetyczny i nawiązujący do istniejącej kolorystyki oraz materiałów.
- Powierzchnie ścian i sufitów uszkodzone podczas realizacji robót należy odmalować na całej płaszczyźnie ograniczonej narożnikami lub innymi naturalnymi podziałami architektonicznymi minimalizując widoczność odcięć i stosując kolorystykę odpowiadającą istniejącej.
- Zakres zamówienia obejmuje zabezpieczenie wyposażenia i elementów budynku przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wywóz i utylizację wszystkich odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania.
- Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia, stolarkę oraz wykonane roboty wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA SZACUNKÓW

Szacowanie wartości zamówienia proszę przekazać w formie elektronicznej w terminie do dnia **14.08.2026r.** na adres: maciej.mikolajczak@usk1.szczecin.pl oraz dt@usk1.szczecin.pl z dopiskiem „Szacowanie wartości zamówienia –DRZWI AUTOMATYCZNE”



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Kontakt:

Dział Techniczny:

Maciej Mikołajczak tel. 91/425 30 49.

I. ZAŁĄCZNIKI:

— Załącznik nr 1– OPZ wraz z dokumentacją fotograficzną.

Dyrektor Naczelny

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie

dr hab. n. med. Konrad Jarosz

/dokument podpisany elektronicznie/



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie**, z siedzibą: *ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin*,

Dane kontaktowe:

- kontakt listowny na adres: *ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin*,

- kontakt telefoniczny: *91 425 30 00*

- kontakt e-mail: *szpital@usk1.szczecin.pl*

- inspektorem ochrony danych osobowych w **Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie** jest Pani/Pan:

- *Witold Frankiewicz*.

Dane do kontaktu:

listownie: USK - 1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

adres e-mail: iod@usk1.szczecin.pl

telefon: 91 4253305

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na wyłonienie Wykonawcy do zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Wymiana dwóch par drzwi automatycznych wraz z robotami towarzyszącymi przy wejściu D do segmentu F budynku głównego USK1 PUM w Szczecinie.**”

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas wynikający ze stosownych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

² **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.